

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-VY.ПБ37.В.00688/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАРКЕТТ РУС" (АО "ТАРКЕТТ РУС"). Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115432, РОССИЯ, город Москва, проспект Андропова, дом 18, корпус 7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027739892730. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7727115649. Телефон 8(495)7753737, адрес электронной почты hotline@tarkett.ru. Дополнительное соглашение № 1 от 01.10.2021 г. к договору поставки № 02 Б.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Иностранное производственное унитарное предприятие (ИПУП) «Декора Ист» (ИПУП «Декора Ист»).

Место нахождения: БЕЛАРУСЬ г. Витебск.

Адрес юридического лица: 210604, БЕЛАРУСЬ, г. Витебск. ул. М. Горького, 145, 5, 1.

Определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 55.17091, 30.12854.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, город Москва, ул. Перовская, 1, 10, эт.1, помещение VI, комната 5. Адреса мест осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 2, помещение IV, комната 1; 111524, РОССИЯ, Г. Москва, ул. Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: 74953089208, 74957968934, 74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плинтус напольный ПВХ Ж (поливинилхлоридный) SD60 ПЛИНТУС TARKETT, выпускаемый по СТБ 1548-2005 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные, Технические условия», с изменениями: № 1 от 01.12.2007 года, № 2 от 01.04.2012 года, № 3 от 01.01.2013 года. Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.29.29

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ2.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 8706/РС от 09.02.2022 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4922-АОП от 17.12.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ Р 51032-97 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени" (пункт 5.1) - группа по распространению пламени по поверхности нераспространяющие (РП1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа умеренновоспламеняемые (В2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.18) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункт 4.20) - группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2). Срок хранения - 2 года. Условия хранения: в картонных коробках в чистых и хорошо проветриваемых помещениях склада.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 15.02.2022 по 14.02.2027



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Сорокина Н. Н.

(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))